

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΧΣΣΥ ΥΡΕ 3x70+1x70 ΕΦΕΔΡΙΚΟ, ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ Φ90mm
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΧΣΥ 2x (3x150/25 mm2) + (2x (150/25 mm2) ΕΦΕΔΡΙΚΟ, ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ Φ160mm
- Φ.Μ.Τ. 100x100cm — ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΟΑΣΘ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΣΗ Αγρ. 82 και τμήμα αγρ. 66, Διανομής Αγροκτήματος Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MSc Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αρ. Σχεδίου
IP-01

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 1:200

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ