

Ο.Α.Σ.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/29/2025

Αρ. Αιτ : ΑΣ2025/45

Αρ. Πρωτ. Εισηγ. Διευθ. Συντ.:
1210/17.02.2025

ΑΔΑ Αποφ. Αναλ. Υποχρ.:
ΨΦ0046ΜΨ84-ΩΒΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
25/02/2025
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
04/03/2025

- α) η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:
supply@oasth.gr
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ.Μ	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α.
1	50110035	42514320-1	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΦΙΛΤΡΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ	1,00	4.400,00€	TEM	4.400,00€	5.456,00€

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αφοί ΜΑΝΩΛΟΥΔΑ Ο.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΒΙ.ΕΞ. Ε.Β.Ε.», με έδρα επί της οδού Κ. Καραμανλή αρ. 98, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57008, με ΑΦΜ 998875490, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσ/νίκης, τηλ.: 2310-785630 και e-mail: elviex@gmail.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του νόμου 4412/2016.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους και των υπηρεσιών.
- Η προσφορά περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των ειδών που απαιτούνται καθώς και τις εργασίες απεγκατάστασης, μεταφοράς και εγκατάστασής τους. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.

- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Η πρόσκληση αφορά: **ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ - ΔΑΠΕΔΟΥ & ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.**
- Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων τοποθέτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 11.04.2025.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Οι οικονομικοί φορείς εκδίδουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.E00883.0001 και στο πεδίο ΒΤ-11:Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης.
Η πληρωμή θα γίνεται επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια-δελτία αποστολής που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του επόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- Φίλτρο οροφής, 88m² (11τεμ. των 2*4m), πάχος τουλάχιστον 20mm, κλάσης F6 κατά την EN 779,
- Φίλτρο δαπέδου, 55m², πάχους τουλάχιστον 50mm, κλάσης G3 κατά την EN 779,
- Προφίλτρο εισόδου αέρα περιβάλλοντος, 50m², κλάσης G2 ή G3 κατά την EN 779
- Οι εργασίες απομάκρυνσης των παλαιών φίλτρων και τοποθέτησης των καινούργιων θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Ασφαλείας για τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.