

Ο.Α.Σ.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310-981226
Αρ. Πρόσκλησης: ΠΡ/40/2025
Αρ. Αιτ : ΑΥ2025/3
Αρ. Πρωτ. Εισηγ.: 2631/27.03.2025
ΑΔΑ Απ. Αν. Υπ.: 6ΓΩΑ46ΜΨ84-Ο10

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.

β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
09/04/2025
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
16/04/2025

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	50140056	42912330-4 31141000-6	ΨΥΚΤΕΣ -ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	114,00	70,00€	ΣΕΤ	7.980,00€	9.895,20€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 17/04/2025.
- Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Η προμήθεια αφορά: **ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.**
- Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.

- Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα, (5) Ασφαλιστική ενημερότητα και (6) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2025.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Τμηματικές παραδόσεις κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Οι οικονομικοί φορείς εκδίδουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.Ε00883.0001 και στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται από τον ανάδοχο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα με μεμβράνη υπερίδηθησης 0,1μm

Ζητούμενος Καθαρισμός τεσσάρων (04) σταδίων:

- **1° στάδιο: πολυπροπυλένιο 10μm**
- **2° στάδιο: πολυπροπυλένιο 5μm**
Για την κατακράτηση των ιζημάτων
- **3° επίπεδο ενεργού άνθρακα καρύδας 1μm**
Για την κατακράτηση του χλωρίου, των βαρέων μετάλλων και τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού
- **4° επίπεδο μεμβράνη UF 0,1μm**
Ειδική μεμβράνη υπερίδηθησης για την αφαίρεση των βακτηρίων και των μικροοργανισμών. Δεν γίνεται κατακράτηση των ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Απαιτούμενες Ιδιότητες:

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση θολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia
- Αποκοπή σωματιδίων έως 0,03 μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichial Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%
- Πιστοποίηση NSF

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

- Ύψος: 12''
- Διάμετρος: 2,5''
- Ύψος x Διάμετρος: 30,00 cm x 7,00 cm
- Διαπερατότητα: 0,1 μm
- Ροή νερού: 1,0 m³/h
- Πτώση πίεσης: 0,95 bar
- Διάρκεια ζωής: 3000 λίτρα

Να υπάρχει πιστοποίηση NSF/ANSI 42 class I και NSF/ANSI 53. Η τοποθέτηση και αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται αποκλειστικά από την ανάδοχο εταιρία.