

**Ο.Α.Σ.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/30/2024

Αρ. Αιτ : ΑΥ2024/13

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
19/03/2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
27/03/2024

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	50140056	42912330-4 31141000-6	ΨΥΚΤΕΣ -ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	126,00	70,00€	ΣΕΤ	8.820,00€	10.936,80€
ΣΥΝΟΛΟ					126,00			8.820,00€	10.936,80€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 28/03/2024.
- Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Η προμήθεια αφορά: **ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.**
- Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.

- Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73Α του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2024.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Τμηματικές παραδόσεις κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

In line φίλτρο ενεργού άνθρακα με μεμβράνη υπερδιήθησης 0,1μm

Ζητούμενος Καθαρισμός τεσσάρων (04) σταδίων:

- **1° στάδιο: πολυπροπυλένιο 10μm**
- **2° στάδιο: πολυπροπυλένιο 5μm**
Για την κατακράτηση των ιζημάτων
- **3° επίπεδο ενεργού άνθρακα καρύδας 1μm**
Για την κατακράτηση του χλωρίου, των βαρέων μετάλλων και τη βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού
- **4° επίπεδο μεμβράνη UF 0,1μm**
Ειδική μεμβράνη υπερδιήθησης για την αφαίρεση των βακτηρίων και των μικροοργανισμών. Δεν γίνεται κατακράτηση των ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Απαιτούμενες Ιδιότητες:

- Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
- Μείωση θολότητας σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Αφαίρεση κυστών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
- Απομάκρυνση Cryptosporidium, Giardia
- Αποκοπή σωματιδίων έως 0,03 μm
- Αφαίρεση σταφυλόκοκκου 100%
- Αφαίρεση των βακτηρίων Brevundimonas 100%
- Αφαίρεση του βακτηρίου Escherichial Coli 100%
- Αφαίρεση Καολίνης 100%
- Αφαίρεση πολυμερισμένου Λάτεξ (0,05μm) 98,5%
- Πιστοποίηση NSF

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

- Ύψος: 12''

- Διάμετρος: 2,5''
- Ύψος x Διάμετρος: 30,00 cm x 7,00 cm
- Διαπερατότητα: 0,1 μm
- Ροή νερού: 1,0 m³/h
- Πτώση πίεσης: 0,95 bar
- Διάρκεια ζωής: 3000 λίτρα

Να υπάρχει πιστοποίηση NSF/ANSI 42 class I και NSF/ANSI 53.

Η τοποθέτηση και αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται αποκλειστικά από την ανάδοχο εταιρία.