

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡ/39/2022 υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ του Ο.Α.Σ.Θ.**

**Θέμα : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ**

Η υδραυλική δοκιμή δεν είναι στα ζητούμενα της πρόσκλησης. Επίσης, οι πυροσβεστήρες που θα δοθούν για συντήρηση ή αναγόμωση θα φροντίσουμε να μην emπίπτουν στην υποχρέωση υποβολής σε υδραυλική δομική. Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για τον ακριβή αριθμό των πυροσβεστήρων που έχουν συμπληρώσει δεκαετία από την ημερομηνία παραγωγής τους.

**Τμήμα Προμηθειών  
Ο.Α.Σ.Θ**